

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«02» октября 2024 г., 64240061000215670621

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по городу Саратову

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«15» октября 2024 г., 17 час. 00 мин. № 2409/123-64/1352-В/ПВП

(дата и время составления предписания)

г.Саратов, проспект Энтузиастов, 58

(место составления предписания)

Предписание
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «02» октября 2024 г., № 2409/123-64/1352-В/ПВП, учетный номер проверки 64240061000215670621.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Локтева Анжелика Александровна – старший инженер отделения по Гагаринскому району г. Саратова ОНД и
ПР по городу Саратову (государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:
соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с положением о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Саратовская, г Саратов, ул Ново-Крекингская, Здание 6

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) находящихся объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 120"
ЗАВОДСКОГО РАЙОНА Г. САРАТОВА ИНН 6451126127, адрес регистрации юридического лица: 410022,
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Саратов, УЛ. НОВО-КРЕКИНГСКАЯ, ЗД. 6

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщиков, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекты контроля, в отношении которых вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «11» октября 2024 года, 09 час. 00 мин.

по «15» октября 2024 года, 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

24 час 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Не обеспечена возможность проезда пожарных машин к зданию детского дошкольного учреждения, в том числе со встроено-пристроенными помещениями, а также доступ пожарных автолестниц или автоподъемников в любое помещение. Расстояние от края до стены здания, как правило, следует принимать 5-8 метров. В этой зоне не допускается размещение ограждения, воздушные линии электропередачи. (п.1 ч.2 ст. 1, ч.1 ст.6; Федерального закона от 22.08.2008 года №123-ФЗ, приложение 1.2 СНиП 2.07.01.89* п.п в, п. 8.1 СП 4.13130.2013, п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от

16.09.2020г., Место выявления нарушения: г. Саратов, ул. Ново-Крекингская, зд. 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 1, Статья 6, Пункт 2. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных Техническим регламентом, а также пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Техническим регламентом

Срок устранения нарушения:

25.02.2025

2. Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки., п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020г., Место выявления нарушения: г. Саратов, ул. Ново-Крекингская, зд. 6

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 71 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Правообладатели земельных участков обеспечивают надлежащее техническое содержание (в любое время года) дорог, проездов и подъездов к зданиям, сооружениям, строениям и наружным установкам, открытым складам, наружным пожарным лестницам и пожарным гидрантам, резервуарам, естественным и искусственным водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения.


Срок устранения нарушения:

25.02.2025

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательного требования, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в нормативных документах, с указанием реквизитов распределительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющегося предметом выездной проверки, срок устранения нарушения)

Старший инженер отделения по Гагаринскому району г. Саратова ОНД и ПР по городу Саратову (государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору) Локтева Анжелика Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Локтева Анжелика Александровна - Старший инженер отделения по Гагаринскому району г. Саратова ОНД и ПР по городу Саратову (государственный инспектор города Саратова по пожарному надзору), телефон: 88452506192, e-mail: ondipsaratov@64.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица, непосредственно надотвечающего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) должностного лица, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» 20__ г. *Судеев*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

